



SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti
(Rakennustuoteasetus)

FIRESAFE / FSA

DoP-nro: FS/PP/FSA – 30.07.2025

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

FIRESAFE / FSA Firestop Acrylic for Penetration Seals and Linear Joint Seals.

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso eränumero tuotteen pakkauksesta tai skanna QR-koodia pakkauksessa oleva QR-koodi saadaksesi lisätietoja.

FIRESAFE / FSA toimitetaan 310 ml:n muovipatruunassa. ALU-kalvopakkaus 300 ja 600 ml.

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

3.1 FIRESAFE / FSA on tarkoitettu kipsiseiniä ja muurattujen/valettuja seinien ja lattioita palonkestävyyden ylläpitämiseen. Lämpö- ja lineaaristen saumojen palotiivistys kaikentyyppisissä rakenteissa, jotka sisältävät eurooppalaisiin teknisiin arviointeihin **ETA 25/0233 Penetration Seals ja ETA 25/0235 Linear Joint Seals**.

3.2 FIRESAFE / FSA on käyttöluokan mukaan tarkoitettu sisäkäyttöön seuraavissa olosuhteissa: suhteellinen kosteus alle 85 % RH, pois lukien lämpötilat alle 0 °C, eikä altistettuna sateelle tai UV-säteilylle (TR 024, tyyppi Z₂).

3.3 Suorituskykyilmoituksen määritelmät perustuvat FIRESAFE / FSA:n odotettuun käyttöikänsä, joka on 25 vuotta: edellyttäen, että kaikki valmistajan tuoteselosteissa ja pakkaus-, kuljetus-, varastointi-, asennus-, käyttö- ja korjausohjeissa mainitut ehdot täyttyvät. Loppukäyttäjälle annettuja ohjeita ei voida pitää valmistajan antamana takuuna, vaan ne on tarkoitettu vain apuvälineeksi oikeiden tuotteiden valintaan ratkaisun odotetun taloudellisen käyttöiän kannalta.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Firesafe AS

Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog

Postboks 6411 Etterstad, 0605 OSLO

Puhelin: +47 22 72 20 20

www.firesafe.no

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: Ei koske tuotetta

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

AVCP-järjestelmä 1.

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:

Ei koske tuotetta.

8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Tämä suoritusasteilmoitus on laadittu asiakirjoissa EAD 350454-00-1104, ETA 25/0233 ja ETA 25/0235 annettujen ohjeiden mukaisesti, laatija ilmoitettu laitos 2821 UL International BV, suoritusasteosertifikaatti nro 2821-CPR-0344.

9. Ilmoitetut suoritusastot:

Olennaiset ominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukainen tekninen erittely
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka E	EN 13501-1
Palonkestävyys	ETA 25/0233 ja ETA 25/0235	EN 13501-2
Ilman läpäisykyky	NPD	EN 1026
Veden läpäisykyky	NPD	EAD 350454-00-1104, liite C
Vaarallisten aineiden vapautuminen	IA1, S/W2	EOTA TR 034
Mekaaninen lujuus ja vakaus	NPD	EOTA TR 001
Iskun/liikkeen kestävyys	NPD	EOTA TR 001
Kiinnittyminen	NPD	EOTA TR 001
Ilmaääneneristävyys	Rs,w (C;Ctr)= 54 (-3 ; -10) dB. Sauman syvyys 12 mm ja taustamateriaali 15 mm	EN 10140-2
Askelääneneristävyys	NPD	EN 10140-3
Lämpöominaisuudet	NPD	EN 12664, EN 12667 tai EN 12939
Vesihöyryn läpäisykyky	NPD	EN ISO 12572, EN 12086
Kestävyys ja käyttöön soveltuvuus	Z ₂	EOTA TR 024

NPD = No Performance Determined / Ei todettua suoritusastoa.

10. Kohdassa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suoritusastot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritusastojen mukaisia. Tämä suoritusastoilmoitus annetaan kohdassa 4 määritellyn valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Firesafen puolesta allekirjoittanut:

Pål Paulsen

Tekninen osasto – tuotepäällikkö/palokatkotuotteet

FIRESAFE AS

