



SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti
(Rakennustuoteasetus)

FIRESAFE / FSB

DoP-nro: FS/PP/FSB – 30.07.2025

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

FIRESAFE / FSB Firestop Boards for Penetration Seals.

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

2.1 Katso eränumero tuotteen pakkauksesta tai skannaa pakkauksessa oleva QR-koodi saadaksesi lisätietoja.

2.2 FIRESAFE / FSB1 ja FSB2 toimitetaan 1 000 x 625 mm:n kokoisina levyinä.

- FIRESAFE / FSB1: Paksuus 50 mm, toiselta puolelta palosuojamaalattu.

- FIRESAFE / FSB2: Paksuus 60 mm, kummaltakin puolelta palosuojamaalattu.

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

3.1 FIRESAFE / FSB on tarkoitettu kipsiseinien sekä muurattujen/valettujen seinien ja lattioiden palonkestävyyden ylläpitämiseen, läpivientien palotiivistykseen tai käytettäväksi rakenteissa, jotka sisältävät eurooppalaiseen tekniseen arviointiin ETA 25/0231.

3.2 FIRESAFE / FSB on käyttöluokan mukaan tarkoitettu sisäkäyttöön seuraavissa olosuhteissa: suhteellinen kosteus alle 85 % RH, pois lukien lämpötilat alle 0 °C, eikä altistettuna sateelle tai UV-säteilylle (TR 024, tyyppi Z₂).

3.3 Suorituskykyilmoituksen määritelmät perustuvat FIRESAFE / FSB:n odotettuun käyttöikään, joka on 25 vuotta: edellyttäen, että kaikki valmistajan tuoteselosteessa ja pakkaus-, kuljetus-, varastointi-, asennus-, käyttö- ja korjausohjeissa mainitut ehdot täyttyvät. Loppukäyttäjälle annettuja ohjeita ei voida pitää valmistajan antamana takuuna, vaan ne on tarkoitettu vain apuvälineeksi oikeiden tuotteiden valintaan ratkaisun odotetun taloudellisen käyttöiän kannalta.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Firesafe AS

Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog

Postboks 6411 Etterstad, 0605 OSLO

Puhelin: +47 22 72 20 20

www.firesafe.no

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritelty tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: Ei koske tuotetta.

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

AVCP-järjestelmä 1.

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:

Ei koske tuotetta.

8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Tämä suoritusasteilmoitus on laadittu asiakirjoissa EAD 350454-00-1104 ja ETA 25/0231 annettujen ohjeiden mukaisesti, laatija ilmoitettu laitos 2821 UL International BV, suoritusasteosertifikaatti nro 2821-CPR-0343.

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukainen tekninen erittely
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka A1	EN 13501-1
Palonkestävyys	ETA 25/0231 Penetration Seals	EN 13501-2
Ilman läpäisykyky	NPD	EN 1026
Veden läpäisykyky	NPD	EAD 350454-00-1104, liite C
Vaarallisten aineiden vapautuminen	IA1, S/W3	EOTA TR 034
Mekaaninen lujuus ja vakaus	NPD	EOTA TR 001
Iskun/liikkeen kestävyys	NPD	EOTA TR 001
Kiinnittyminen	NPD	EOTA TR 001
Ilmaääneneristävyys	Rs,w (C;Ctr)= 28 (-3 ; -10) dB. Eristetty 50 mm:n paksuisella kivivillaeristeellä, tiheys 160 kg/m³. Maalattu kummaltakin puolelta palosuojamaalilla.	EN 10140-2
Askelääneneristävyys	NPD	EN 10140-3
Lämpöominaisuudet	NPD	EN 12664, EN 12667 tai EN 12939
Vesihöyryn läpäisykyky	NPD	EN ISO 12572, EN 12086
Kestävyys ja käyttöön soveltuvuus	Z ₂	EOTA TR 024

NPD = No Performance Determined / Ei todettua suoritustasoa.

10. Kohdassa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustasojen mukaisia. Tämä suoritustasoilmoitus annetaan kohdassa 4 määritellyn valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Firesafen puolesta allekirjoittanut:

Pål Paulsen

Tekninen osasto – tuotepäällikkö/palokatkotuotteet

FIRESAFE AS

