



SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti
(Rakennustuoteasetus)

FIRESAFE / FSW

DoP-nro: FS/PP/FSW – 30.07.2025

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

FIRESAFE / FSW Firestop Wrap for Penetration Seals.

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso eränumero tuotteen pakkauksesta tai skanna QR-koodi saadaksesi lisätietoja.

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

3.1 FIRESAFE / FSW on tarkoitettu kipsiseinien sekä muurattujen/valettujen seinien ja lattioiden palonkestävyyden ylläpitämiseen sekä muovi-, metalli- ja alumiiniputkiläpivientien ja palavalla eristyksellä olevien sekä eristämättömien komposiittiputkien palotiivistykseen. Kun FIRESAFE / FSW -tuotetta käytetään yhdessä FIRESAFE / FSA Firestop Acrylic- tai FIRESAFE / FSB Firestop Board System -tuotteiden tai A1-luokan kipsipohjaisen palotiivistysmassa kanssa, saadaan tulenkestävä ja savukaasutiivis eurooppalaisen teknisen **ETA 25/0234**-arvioinnin mukaisesti.

3.2 FIRESAFE / FSW -järjestelmä on käyttöluokan mukaan tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön.

Alle 0°C:n lämpötiloissa. Voi altistua UV-säteilylle (ajoittain), mutta ei sateelle (TR 024, tyyppi Y1).

3.3 Suorituskykyilmoituksen määritelmät perustuvat FIRESAFE / FSW:n odotettuun käyttöikään, joka on **25 vuotta**: edellyttäen, että kaikki valmistajan tuoteselosteessa ja pakkaus-, kuljetus-, varastointi-, asennus-, käyttö- ja korjausohjeissa mainitut ehdot täyttyvät. Loppukäyttäjälle annettuja ohjeita ei voida pitää valmistajan antamana takuuna, vaan ne on tarkoitettu vain apuvälineeksi oikeiden tuotteiden valintaan ratkaisun odotetun taloudellisen käyttöiän kannalta.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Firesafe AS

Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog

Postboks 6411 Etterstad, 0605 OSLO

Puhelin: +47 22 72 20 20

www.firesafe.no

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: Ei koske tuotetta

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

AVCP-järjestelmä 1.

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:

Ei koske tuotetta.

8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Tämä suoritusasteilmoitus on laadittu asiakirjoissa EAD 350454-00-1104 ja ETA 25/0234 annettujen ohjeiden mukaisesti, laatija ilmoitettu laitos 2821 UL International BV, suoritusasteilmoitusta nro 2821-CPR-0345.

9. Ilmoitetut suoritusastot:

Olennaiset ominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukainen tekninen erittely
Palotekninen käyttäytyminen	C-s1,d0	EN 13501-1
Palonkestävyys	ETA 25/0234 Penetration Seals	EN 13501-2
Ilman läpäisykyky	NPD	EN 1026
Veden läpäisykyky	NPD	EAD 350454-00-1104, liite C
Vaarallisten aineiden vapautuminen	IA1, S/W2	EOTA TR 034
Mekaaninen lujuus ja vakaus	NPD	EOTA TR 001
Iskun/liikkeen kestävyys	NPD	EOTA TR 001
Ilmaääneneristävyys	NPD	EN 10140-2
Askelääneneristävyys	NPD	EN 10140-3
Lämpöominaisuudet	NPD	EN 12664, EN 12667 tai EN 12939
Vesihöyryn läpäisykyky	NPD	EN ISO 12572, EN 12086
Kestävyys ja käyttöön soveltuvuus	Y1	EOTA TR 024

NPD = No Performance Determined / Ei todettua suoritusastoa.

10. Kohdassa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suoritusastot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritusastojen mukaisia. Tämä suoritusastoilmoitus annetaan kohdassa 4 määritellyn valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Firesafen puolesta allekirjoittanut:

Pål Paulsen

Tekninen osasto – tuotepäällikkö/palokatkotuotteet

FIRESAFE AS

