

GB

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 601501-CPR-0724

1. Unique identification code of the product-type:  
Firesafe SA501 Optical Smoke Alarm

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):  
Article: 601501, Model: SA501

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: Smoke alarms that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for household or similar residential application.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):  
Firesafe AS | Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog, Norway

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: 1

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard: EN 14604:2005+AC:2008  
Notified production control certification body TÜV Rheinland InterCert Kft. No. 1008 performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control. and issued the certificate 1008-CPR-MC 69267429 of constancy of conformity of the factory production control.

9. Declared performance:

| Essential characteristics                                                                                       | Performance | Harmonized technical specification                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire Condition | Pass        | EN14604:2005/ AC:2008 art: 4.12, 4.18, 5.2 to 5.6, 5.15, 5.17 to 5.20 |
| Operational reliability                                                                                         | Pass        | art: 4.1 to 4.11, 4.13 to 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22 to 5.24        |
| Tolerance to supply voltage                                                                                     | Pass        | art: 5.21                                                             |
| Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance                                | Pass        | art: 5.7 and 5.8                                                      |
| Durability of operational reliability, vibration resistance                                                     | Pass        | art: 5.12 and 5.13                                                    |
| Durability of operational reliability, humidity resistance                                                      | Pass        | art: 5.9                                                              |
| Durability of operational reliability, corrosion resistance                                                     | Pass        | art: 5.10                                                             |
| Durability of operational reliability, electrical stability                                                     | Pass        | art: 5.14                                                             |

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

SE

PRESTANDADECLARATION

No. 601501-CPR-0724

1. Produkttypens unika identifikationskod:  
Firesafe SA501 Optisk Brandvarnare

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:  
Artikel: 601501, Modell: SA501

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: Smoke alarms that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for household or similar residential application.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:  
Firesafe AS | Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog, Norway

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: 1

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: EN 14604:2005+AC:2008  
Certifierat organ TÜV Rheinland InterCert Kft. No. 1008 har utfört inspektion och kontroll enligt system 1 och har utfärdat intyg 1008-CPR-MC 69267429.

9. Angiven prestanda:

| Väsentliga egenskaper                                                                  | Prestanda | Harmoniserad teknisk standard                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Aktivitetsförhållanden/ känslighet, reaktionstid och funktion under brandförhållanden. | Pass      | EN14604:2005/ AC:2008 art: 4.12, 4.18, 5.2 to 5.6, 5.15, 5.17 to 5.20 |
| Driftsäkerhet                                                                          | Pass      | art: 4.1 to 4.11, 4.13 to 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22 to 5.24        |
| Spänningstolerans                                                                      | Pass      | art: 5.21                                                             |
| Beständighet av driftsäkerhet och reaktionstid, temperaturmotstånd                     | Pass      | art: 5.7 and 5.8                                                      |
| Beständighet av driftsäkerhet, vibrationsmotstånd                                      | Pass      | art: 5.12 and 5.13                                                    |
| Beständighet av driftsäkerhet, fuktmotstånd                                            | Pass      | art: 5.9                                                              |
| Beständighet av driftsäkerhet, korrosionsmotstånd                                      | Pass      | art: 5.10                                                             |
| Beständighet av driftsäkerhet, elektrisk stabilitet                                    | Pass      | art: 5.14                                                             |

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

NO

YTELSESERKLÆRING

Nr. 601501-CPR-0724

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:  
Firesafe SA501 Optisk Røykvarslere

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:  
Artikkel: 601501, Modell: SA501

3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: *Smoke alarms that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for household or similar residential application.*

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:  
Firesafe AS | Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog, Norway

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: 1

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: EN 14604:2005+AC:2008  
TÜV Rheinland InterCert Kft. No. 1008 har utført i samsvar med system 1 og har utstedt sertifikatet 1008-CPR-MC 69267429.

9. Angitt ytelse:

| Vesentlige egenskaper                                                                                           | Ytelse | Harmonisert teknisk spesifikasjon                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire Condition | Pass   | EN14604:2005/ AC:2008 art: 4.12, 4.18, 5.2 to 5.6, 5.15, 5.17 to 5.20 |
| Operational reliability                                                                                         | Pass   | art: 4.1 to 4.11, 4.13 to 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22 to 5.24        |
| Tolerance to supply voltage                                                                                     | Pass   | art: 5.21                                                             |
| Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance                                | Pass   | art: 5.7 and 5.8                                                      |
| Durability of operational reliability, vibration resistance                                                     | Pass   | art: 5.12 and 5.13                                                    |
| Durability of operational reliability, humidity resistance                                                      | Pass   | art: 5.9                                                              |
| Durability of operational reliability, corrosion resistance                                                     | Pass   | art: 5.10                                                             |
| Durability of operational reliability, electrical stability                                                     | Pass   | art: 5.14                                                             |

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Contact information: Firesafe AS Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog

FIN
SUORITUSTASOILMOITUS
Nro. 601501-CPR-0724
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Firesafe SA501 Palovaroitin Optinen
2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten artikkelin 11, kohdassa 4 edellytetään: Artikkel: 601501, Malli: SA501
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: Smoke alarms that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for household or similar residential application.
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, artikkelin 11, kohdassa 4 edellytetään: Firesafe AS | Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog, Norway
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: 1
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: EN 14604:2005+AC:2008
TÜV Rheinland InterCert Kft. numero: 1008 suoritti Tarkastus ja valvonta mukaan järjestelmän ja antoi todistuksen 1008-CPR-MC 69267429.

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Table with 3 columns: Perusominaisuudet, Suoritustaso, Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat. Rows include Nominal activation conditions, Operational reliability, Tolerance to supply voltage, Durability of operational reliability, etc.

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

DK
YDEEVNEDEKLARATION
Nr. 601501-CPR-0724
1. Varetypens unikke identifikationskode: Firesafe SA501 Optisk Røgalarm
2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4: Artikkel: 601501, Model: SA501
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten: Smoke alarms that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for household or similar residential application.
4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5: Firesafe AS | Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog, Norway
6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne, jf. bilag V: 1
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard: EN 14604:2005+AC:2008
TÜV Rheinland InterCert Kft. No. 1008 udførte inspektion og kontrol efter system 1 og udstedte certifikatet 1008-CPR-MC 69267429.

9. Deklareret ydeevne:

Table with 3 columns: Væsentlige egenskaber, Ydelse, Pægældende harmoniserede standard. Rows include Nominal activation conditions, Operational reliability, Tolerance to supply voltage, etc.

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

EST
TEHNILISTE NÄITAJATE DEKLARATSIIOON
Nr. 601502-CPR-0724
1. Tootetüübi kordumatu tunnuskoode: optiline suitsuandur Firesafe SA501
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või mis tahes muu tunnus, mis võimaldab identifitseerida toote vastavalt artikli 11 lõikele 4: Artikkel: 601501, Mudel: SA501
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kasutusotstarve või -otstarbed vastavalt kohaldatavale harmoniseeritud tehnilisele kirjeldusele: Smoke alarms that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for household or similar residential application.
4. Artikli 11 lõikele (5) vastavalt nõutud tootjanimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress: Firesafe AS | Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog, Norway
6. Ehitustoote toimimise stabiilsuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid vastavalt lisale V: 1
7. Kui ehitustoote tehniliste näitajate deklaratsioon puudutab harmoniseeritud standardi ehitustoodet: EN 14604:2005+AC:2008
Tootmise kontrollimise eest vastutav teavitatud TÜV Rheinland InterCert Kft asutus nr 1008 tegi tootmishoone ja tehase toodangu esmase kontrolli ja teostab tootmise üle pidevat järelevalvet ja kontrolli ning on väljastanud toodangu nõuetele püsiva vastavuse kohta sertifikaadi 1008-CPR-MC 69267429.
9. Deklareeritud tehnilised näitajad:

Table with 3 columns: Essential characteristics, Performance, Harmonized technical specification. Rows include Nominal activation conditions, Operational reliability, Tolerance to supply voltage, etc.

10. Punktides 1 ja 2 identifitseeritud toote tehnilised näitajad vastavad punktis 9 deklareeritud tehnilistele näitajatele. See tehniliste näitajate deklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

CE 24
1008-CPR-MC 69267429
Firesafe AS
Robsrudskogen 15
1470 Lørenskog, Norway
DOP: 601501-CPR-0724
EN 14604:2005+AC:2008
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Frank Willy Ottesen
Technical Manager
2024-12-19 Oslo, Norway