

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

Suoritustasoilmoitus nro: FIR/PP/PAD-09-05-2016

Versio: 03

Muutoksen päiväys: 03.03.2026

EL numero: 12 178 01

- 1. Tuote:** **FIRESAFE FT Seal Pad**
- 2. Käyttötarkoitus:** Muovisten pistorasianpohjien lämmössä laajeneva palokatko läpivientien tiivistämiseksi palon varalta palonkestävyyden palauttamiseksi:
 - Tavanomaiset joustavat ja jäykät seinät, vähimmäispaksuus ≥ 100 mm.
 - Tavanomaiset joustavat katot, vähimmäispaksuus ≥ 150 mm.
- 3. Valmistaja:** **Firesafe AS**
Robsrudskogen 15, 1470 LØRENSKOG
Postboks 6411 Etterstad, 0605 OSLO, NORJA
Telefon: +47 22 72 20 20
www.firesafe.no
- 4. Valtuutettu edustaja:** Ei koske tätä tuotetta
- 5. AVCP-järjestelmät:** Järjestelmä 1
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi:** Ei sovellettavissa/ajankohtainen
- Ilmoitettu laitos:** Ei sovellettavissa/ajankohtainen
- 6b. Eurooppalainen arviointiasiakirja (EAD):** EAD 350454-00-1104
- Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA):** ETA-16/0093 of 19/12/2018
- Teknisestä arvioinnista vastaava laitos (TAB):** SKG-IKOB
- Ilmoitetun laitoksen tunnus:** Nro 0960
- 7. Ilmoitetut suoritustasot:**

(katso taulukko seuraavalta sivulta)

ILMOITETUT SUORITUSTASOT

Perusvaatimukset	Ominaisuudet	Suoritustasot
BWR 1 Mekaaninen lujuus ja vakaus		
		Ei merkityksellistä
BWR 2 Paloturvallisuus		
EN 13501-1	Palokäyttäytyminen	Luokka F
EN 13501-2	Palonkestävyys	Testauskokoelman mukaisesti, EI 60 - EI 120, Katso lisätiedot mukana toimitettavista yksityiskohtaisista asennusohjeista.
BWR 3 Hygienia, terveys ja ympäristö IA1, S/W3		
EAD 350454-00-1104, §2.2.3	Ilman läpäisykyky	Suoritustasoa ei määritelty
EAD 350454-00-1104, §2.2.4	Veden läpäisykyky	Suoritustasoa ei määritelty
EAD 350454-00-1104, §2.2.5	Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei vaarallinen noudattaen CLP-määräyksiä
BWR 4 Käyttöturvallisuus		
EAD 350454-00-1104, §2.2.6	Mekaaninen kestävyys ja lujuus	Suoritustasoa ei määritelty
EAD 350454-00-1104, §2.2.7	Liikkeen kestävyys	Suoritustasoa ei määritelty
EAD 350454-00-1104, §2.2.8	Kiinnittyminen	Suoritustasoa ei määritelty
EAD 350454-00-1104, §2.2.9	Kestävyys	Z ₂ (sisäkäyttö)
BWR 5 Meluntorjunta		
EAD 350454-00-1104, §2.2.10	Äänen absorptio	Ominaisuutta ei määritelty
BWR 6 Energiataloudellisuus ja lämmöneristys		
EAD 350454-00-1104, §2.2.11	Lämpöominaisuudet	Suoritustasoa ei määritelty
EAD 350454-00-1104, §2.2.12	Höyrynsulkukyky	Suoritustasoa ei määritelty
Yleiset käyttämiseen liittyvät näkökohdat		
EAD 350454-00-1104, §1.2.2	Arvioitu tekninen käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Valmistaja takaa vähintään 10 vuoden käyttöiän asennuksen jälkeen, edellyttäen, että tuote asennetaan oikein asennusohjeiden mukaisesti ja että se asennetaan ympäristöön, johon se on tarkoitettu	



8. Soveltuva tekninen ja/tai erityinen dokumentaatio

Edellä mainitun tuotteen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa.

Tämä suoritustasoilmoitus laaditaan EU-asetuksen nro 305/2011 mukaisesti edellä ilmoitetun valmistajan vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittaneet:

Oslossa, 03.03.2026

	
Marianne Bull Madsen Teollinen suunnittelija FIRESAFE AS	Pål Paulsen Tuotepäällikkö Palotiivistystuotteet FIRESAFE AS

TIETOJA ASIAKIRJOISTA

Tässä asiakirjassa on esitetty sekä käyttötarkoitus- että palonkestävyysluokitukset. Muita asiakirjoja, kuten tuotetietolomakkeita, käyttöturvallisuustiedotteita (SDS) ja suoritustasoilmoituksia (DoP), voi ladata osoitteesta www.firesafe.fi.

Tuotesertifikaatti ja suoritustasoilmoitus: Katso lisätietoja CE-merkittyjen rakennustuotteiden sertifiointista ETA:n kautta osoitteesta www.eota.eu/.

Tarkasta aina osoitteesta www.firesafe.fi viimeisin versio asennusohjeista, tuotetietolomakkeesta ja suoritustasoilmoituksesta, koska FIRESAFE kehittää ja testaa tuotteita jatkuvasti.

Ota yhteyttä FIRESAFE AS:n tekniseen osastoon muiden EI-vaatimusten, muiden kuin vakioratkaisujen tai monimutkaisten hankekohtaisten vaatimusten osalta. Sähköposti: firmapost@firesafe.no.

